

# FRIASEAL® Typ M MABAMAX

## Rohrabschottung R 60/R 90

Zugelassen für Stahl-, Edelstahl- und Gussrohre mit Synthese-Kautschuk (mind. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-01)

Zulassungen: abP Nr. P - 3286/5759-MPA BS

sowie Gutachtliche Stellungnahme Nr. 3063/5999-Mer- vom 14.12.2001

**BSM Fertigmaße (Lieferumfang)**

**BSM-Dicke: 6,5 mm**  
**BSM-Länge L:**  
 Fertigmaß gemäß Außendurchmesser  
 da = Rohr plus Isolierung

Artikel	Bei Bestellung da [mm] genau angeben
18 80 12	bis 50
18 80 18	51 - 73
18 80 23	74 - 102
18 80 28	103 - 126
18 80 33	127 - 150
18 80 39	151 - 178
18 80 44	179 - 202
18 80 49	203 - 226
18 80 54	227 - 250
18 80 59	251 - 274
18 80 65	275 - 300

**BSM 1 m-Band für individuelle Konfektionierung (Lieferumfang)**

BSM-Dicke: 6,5 mm

Artikel	Bezeichnung
18 80 70	1 m - Band

Zubehör separat bestellen	Artikel	Bezeichnung
	18 80 71	Spannbänder für individuelle Konfektionierung
	18 80 72	3-er Befestigungs-Set für nachträgliche Montage
	18 80 73	4-er Befestigungs-Set für nachträgliche Montage
	18 22 04	Kennzeichnungsschilder für individuelle Konfektionierung

**BSM - Fertigmaß**

**BSM - individuelle Konfektionierung**

**Direkte Montage (eingemörtelt)**

**Isolierung: Synthese Kautschuk**

**Schalung**

min. 25 mm  
max. 40 mm

**Nachträgliche Montage (vorgesetzt)**

da [mm]	Halter	Anzahl Befest. Sets
< 110	3	1 x 3-er
110	4	1 x 4-er
231	6	2 x 3-er
320	8	2 x 4-er

**Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton, Porenbeton, Mauerwerk**

**Decke - Direkter Einbau**      **Wand - Direkter Einbau**      **Decke - Nachträglicher Einbau**      **Wand - Nachträglicher Einbau**

## Übereinstimmungserklärung für die montierten FRIASEAL Typ M MABAMAX Rohrabschottungen

Montagefirma:

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse der **Rohrabschottung(en)** nach abP: **R 60**  bzw. **R 90**   
oder nach Gutachten: **F 90**

Hiermit wird bestätigt, dass die **Rohrabschottung(en)** FRIASEAL Typ M (MABAMAX) hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3286/5759-MPA BS vom 27. 05.1999 bzw. der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 3063/5999 -Mer- vom 14.12.2001 der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, hergestellt und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Blähmaterial) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses \*)
- eigener Kontrollen \*)
- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. \*)

\*) Nichtzutreffendes streichen

Felder ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)